



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHABAŘOVICE
Odbor majetku a rozvoje města
Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

118/20

Spis: 32/2020
Č.j.: 2827/OMRM-SÚ/432/20/ZahÚŘ/dub
Vyřizuje: Dubská
Tel.: 412 372 410
E-mail: dubska@chabarovice.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Datum: 16.11.2020

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení územního řízení

Městský úřad Chabařovice, odbor majetku a rozvoje města, obdržel dne 29.9.2020

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

„UL 010 038 Chabařovice, Husovo nám., nám 9. května, Radniční

– rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

(dále jen stavba)

od akciové společnosti Severočeské vodárenské společnosti a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, Města Chabařovice, kterou na základě plné moci ze dne 19.2.2020 zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451, která pověřila dne 2.3.2020 k zastupování svého zaměstnance, specialistu inženýrských činností, Ing. Jiřího Marka nar. 20.12.1957, doručovací adresa: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Pozemkové parcely dotčené stavbou:

Chabařovice	1262/2	Ostatní plocha	28552
Chabařovice	585/1	Zast.plocha a nádvoří - zbořeniště	106
Chabařovice	1007	Zast.ploch a nádvoří - zbořeniště	1583
Chabařovice	85/1	Ostatní plocha	8925
Chabařovice	85/2	Ostatní plocha	12075
Chabařovice	605/1	Ostatní plocha	400
Chabařovice	547	Ostatní plocha	715
Chabařovice	571	Ostatní plocha	213
Chabařovice	529	Ostatní plocha	570
Chabařovice	570	Ostatní plocha	4951
Chabařovice	402	Ostatní plocha	534
Chabařovice	415	Ostatní plocha	488
Chabařovice	126	Ostatní plocha	4369

Stavba se dělí na inženýrské objekty:

IO 01 Kanalizace – stoka A,A1

IO 02 Kanalizace – stoka A2 (ul. Radniční)

IO 03 Vodovod řád 1, 1-1 a 1-3

IO 04 Vodovod – řád 1-2 (ul. Radniční)

Základní technický popis staveb:

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizačních stok a vodovodních řadů ve městě Chabařovice na Husově nám., nám. 9 května a ul. Radniční. Stavba se nachází v k.ú. Chabařovice. Rekonstrukce jednotné kanalizace bude provedena výstavbou nového kanalizačního potrubí v otevřeném výkopu, stoka A2 bezvýkopovou sanací stávajícího potrubí. Součástí rekonstrukce kanalizace jsou kanalizační šachty (revizní, velkorozměrové, atypické). Stávající stoky budou odstraněny nebo zaplaveny. Dále budou opraveny veřejné části kanalizačních přípojek.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena výstavbou nového vodovodního potrubí v otevřeném výkopu, řád 1-3 v délce 28,8m bezvýkopovou metodou relining. Součástí rekonstrukce vodovodu jsou tvarovky a armatury. Na řadu 1 budou vybudovány dvě odběrná místa (vodoměrné šachty). Na vodovodu budou opraveny veřejné části vodovodních přípojek. Provozovatel vodovodu SčVK, a.s. bude provádět v rámci stavby opravu veřejných částí kanalizačních a vodovodních přípojek v ul. Radniční.

IO 01 Kanalizace:**Stoka A – Kapacita:**

Kapacita: betonové prefabrikované vejce o rozměru 600/900 v délce 53,6 m, betonové prefabrikované vejce o rozměru 500/750 v délce 675,4 m, KTH DN 500 TŘ.120 v délce 8,1 m, celkem 737,1 m

Stoka A začíná napojením na stávající kanalizaci BET VEJCE 600/900 v ul. Ústecká, č. II/253(šachta Š1A). Stoka bude rekonstruována v otevřené rýze z BET VEJCE600/900 v délce 53,6 m. Stoka je vedena podélně v SÚS komunikaci. Ve velkorozměrové šachtě Š2A bude provedeno přepojení se stávající stoky 600/900vedené z pravé strany náměstí. V šachtě Š3A bude stoka A provedena z BET VEJCE 500/750 v délce 675,4 m. Stoka je následně vedena v celé délce po levé straně (směrem na Teplice)v parkovacím stání či okraji SUS komunikace. Ve velkorozměrové šachtě Š8A bude napojena stoka A2 z ul. Bednářská . V šachtě Š19A bude provedeno přepojení stávající stoky z ul. V Aleji. Koncový úsek stoky A bude proveden z KTH DN500 v délce 8,1 m. Stoka je zakončena za objektem čp. 50 za kruhovým objezdem s přepojením na stávající stoku do ul. Nádražní (vejce 500/750 s plánovanou rekonstrukcí za stoku o kruhovém profilu DN500). Na stoku budou přepojeny kanalizační přípojky, uliční vpustu a přípojky od středních svodů.

Stoka A1 – Kapacita:

Betonové prefabrikované vejce o rozměru 500/750 v délce 7,4 m. Osazení kanalizační šachty Š1B na stávající stoku u čp. 152 včetně napojení nové UV 15 potrubím PVC-U DN 160 – 1,7 m (uliční vpust není součástí stavby).

Osazení prefabrikovaných spojných, velkorozměrových spojných, revizních a atypických kanalizačních šachet v celkovém počtu – 24 ks.

Kanalizační přípojka pro veřejné WC, PVC-U DN 160 12,4 m včetně RŠ DN 400 – 1ks.

Přepojení vedlejších stok do ulice V Aleji – kamenina DN 500 TŘ.120 v délce 2,0 m; na Náměstí 9. května – betonové prefabrikované vejce o rozměru 600/900 v délce 2,0 m; do ulice Bednářská – betonové prefabrikované vejce o rozměru 500/750 v délce 2,0 m; do ulice V Aleji (u čp. 50) – betonové prefabrikované vejce o rozměru 500/750 v délce 2,0 m; do ulice V Aleji (u čp. 346) – betonové prefabrikované vejce o rozměru 500/750 v délce 1,0 m; do ulice Ústecká – betonové prefabrikované vejce o rozměru 600/900 v délce 2,0 m.

Stoka A1 přepojuje stávající stoku BET VEJCE 500/750 z ul. Bednářská. Stoka bude provedena z BET VEJCE 500/750 v délce 7,4 m. V šachtě Š3A se napojuje do stoky A (s převýšeným nátokem).

Vysazení šachty Š1B

Šachta Š1B bude vysazena na stávající stoce BET VEJCE DN500/750 před objektem č.p. 152. Do kanalizační šachty bude napojena uliční vpust' UV 15 (není součástí stavby).

Kanalizační přípojka k veřejným WC

Pro veřejné WC bude vybudována nová kanalizační přípojka z PVC – U DN160 v délce 12,4 s revizní šachtou DN400 s napojením do stávající stoky před č.p. 180. Stávající kanalizační přípojka přes komunikaci II/253 bude zrušena.

IO 02 Kanalizace

Stoka A2 – Kapacita

Celková délka stoky 106,4 m. Betonové prefabrikované vejce o rozměru 500/750 v délce 9,0 m. Bezvýkopová sanace inverzním plstěným rukávem syceným polyuretanovou pryskyřicí o rozměru 500/750 v délce 97,4 m; osazení prefabrikované revizní šachty a výstavba atypických kanalizačních šachet Š2A2 a Š3A2 – **2 kpl.**

Stoka A2 je vedena v ul. Radniční. Rekonstrukce bude provedena v délce 9,0 m otevřeným výkopem s pokládkou nového kanalizačního potrubí BERT VEJCE 500/750 včetně lomové šachty Š1A2. Zbytek stoky bude proveden sanací bezvýkopovou metodou pomocí zatažení inverzního sanačního rukávce v délce 97,4 m. Stávající kanalizační přípojky budou přepojeny (opraveny) v otevřených rýhách. Na stoku budou přepojeny kanalizační přípojky, uliční vpusti. Na stoce budou vybudovány atypické kanalizační šachty Š2A2 a Š3A2. V místě šachty Š3A2 bude z důvodu kolize projektována přeložka STL plynovodu (samostatná PD).

Kapacita: IO 01 + IO 02 Kanalizace

Kanalizační přípojky – oprava stávající přípojky (investice SVS); prodloužení stávajících přípojek (investice SVS) v počtu **37 ks** v celkové délce **60,8 m**, oprava stávající přípojky od UV (investice SčVK); nové přípojky od UV nebo prodloužení k UV (investice SVS) v počtu **21 ks** v celkové délce **97,7 m**; nové přípojky od dešťového svodu (investice SVS) v počtu **25 ks** v celkové délce **141,2 m**.

IO 03 Vodovod

Kapacity:

Řad 1 - 745,5 m z toho HDPE DN/OD 160x9,5 SDR17 typ 2, DLE PAS 1075 v **délce 61,0 m**; HDPE DN/OD 110x6,6 SDR17 typ 2, DLE PAS 1075 v **délce 407,2 m**; HDPE DN/OD 90x5,4 SDR 17 TYP 2 DLE PAS 1075 v **délce 277,3 m**.

Přepojení vedlejších vodovodních řadů – **5 kpl** do ulice Ústecká PVC 110, na Náměstí 9. května na potrubí PVC 110, na Husovo náměstí na potrubí PVC 110, do ulice V Aleji na potrubí PE d90, do ulice Nádražní na potrubí LT DN 80 a do ulice Teplická na potrubí PE d 160. Demolice stávajících armaturních šachet 3 kpl; vybudování odběrného místa (vodoměrná šachta, podzemní hydrant) – 2 kpl; přepojení vodovodních přípojek 47 ks v celkové **délce 270,8 m**.

IO03 vodovod Začíná napojením na stávající vodovod PVC 110 před č.p. 211 v místě stávajícího hydrantu, který bude zrušen. Před objektem č.p. 212 bude provedeno přepojení na stávající řad PVC 110 s vedením do ul. Ústecká. Řad 1 následně kříží ul. Ústecká, č.II/253 v souběhu s rekonstruovanou kanalizací. Řad je následně veden v celé délce po levé straně (směrem na Teplice) v parkovacím stání či okraji SUS komunikace (v souběhu s rekonstruovanou kanalizací). Z ulice Bednářská bude provedeno napojení vedlejšího řadu TL DN 80. Z ul. Radniční bude provedeno propojení rekonstruovaného řadu HDPE DN/OD 90. Před čp. 8 bude vybudované odběrné místo I. (budoucí odběratel město Chabařovice). Odběrné místo bude tvořeno podzemní vodoměrnou šachtou s vystrojením a podzemním hydrantem DN80. Z ulice U Haly bude provedeno přepojení na rekonstruovaný řad 1-3, HDPE DN/OD 110.

Řad 1 bude proveden od ZÚ po napojení řadu z HDPE DN/OD 110x6,6 SDRE 17 TYP 2, DLE PAS 1075 v délce 407,2 m od vodovodního uzlu s řadem 1-3 bude položeno potrubí HDPE DN/OD 90x5,4 SDR 17 TYP 2, DLE PAS 1075 v délce 277,3 m po přepojení na stávající vedlejší řad před čp. 38. Od přepojení tohoto řadu bude provedena pokládka potrubí HDPE DN/OD 160x9,5 SDR17 TYP 2, DLE PAS 1075 v délce 61,0 m až po napojení v KÚ na stávající potrubí PE 160. Před čp. 50 bude vysazen nadzemní hydrant DN 80. Stávající armaturní šachty (3 kpl) budou zrušeny a to před čp. 212, 38 a čp. 67. Napojení vedlejších řadů bude provedeno Ipotrubí. Na řad budou přepojeny vodovodní přípojky.

Řad 1-1 Kapacity:

LT DN 80 v **délce 9,1 m**; přepojení vedlejších vodovodních řadů – **1 kpl** do ulice Bednářská na potrubí LT DN 80 (bez přepojování vodovodních přípojek).

Začíná napojením na rekonstruovaný řad 1 a končí přepojením na stávající potrubí LT DN80.

Řad 1-3 Kapacity:

HDPE DN/OD 110x6,6 SDR17 TYP 3, DLE PAS 1075 v **délce 40,4 m**; přepojení vedlejších vodovodních řadů – 3 kpl do ulice U Haly na potrubí PVC 110 a 2x na Husovo náměstí PVC 110 (bez přepojování vodovodních přípojek). Řad 1-3 začíná napojením na rekonstruovaný řad 1 a končí přepojením na stávající potrubí PVC 110 v ul. U Haly a 2x přepojením na stávající řad PVC 110 před čp. 183 (MÚ Chabařovice). Vodovodní řad bude proveden z HDPE DN/OD 110x6,6 SDR 17 TYP 3, dle pas 1075 V DÉLCE 40,4 M. Část rekonstrukce vodovodu bude provedena pomocí bezvýkopové metody relining v délce cca 28,8 m.

IO 04 Vodovod

Řad 1-2 Kapacity:

HDPE DN/OD 90x5,4 SDR 17 TYP 2, DLE PAS 1075 v délce 102,4 m. Přepojení vodovodních přípojek – 11 kpl v celkové **délce 11,0 m**. Součástí vodovodních řadů jsou tvarovky a armatury (uzávěry, nadzemní a podzemní hydranty, pítka před školou čp. 17).

IO04 Vodovod začíná napojením na rekonstruovaný řad 1 a končí přepojením na stávající potrubí (přírubu) LT DN100 před objektem č.p. 346 v ul. V Aleji. Na řad budou přepojeny vodovodní přípojky.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Městský úřad Chabařovice, odbor majetku a rozvoje města, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ) posoudil předloženou žádost podle ust. § 86 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

oznamuje

podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Stavební úřad upouští od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky a dotčené orgány závazná stanoviska ve lhůtě nejpozději do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Poučení

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst.4, a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst.4 a námítky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Účastník ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v níže uvedeném odstavci, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatnit námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ust. § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora uvedené lhůtě u Stavebního úřadu Chabařovice, Husovo náměstí 3 v úřední dny tj. pondělí, středa 8.00 – 10:00 a od 14.00 – 17:00 hodin, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě (412 372 410, 720 980 372) u pí Dany Dubské.

„Otisk úředního razítka“

Dana Dubská
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Chabařovice. Poslední den vyvěšení je den doručení.

Vyvěšeno dne: 16. 11. 2020

Sejmuto dne:

Městský úřad Chabařovice

Vyvěšeno od: 16. 11. 2020 do: 31. 11. 2020

Sejmuto:

Doručí se:**Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1, písm. a) a b)**

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, Ing. Jiří Marek - DS
Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice – přes podatelnu

Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) – v návaznosti na ust. § 27 odst. 1 a § 144 odst. 6 zákona č. 5008/2004 Sb. Správního řádu - doporučeně na návratka

Gabriel Jaroslav, Haškova 616, 40317 Chabařovice - 311
Fesjuková Irena, Haškova 616, 40317 Chabařovice
Petrлік Oldřich, Maková 2811/20, 400 11 Ústí nad Labem -310
Betková Jaroslava, Žežická 660/49, 400 07 Ústí nad Labem – 312
Košátková Marie, Křížkovského 1491/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
Gebert Libor, Náměstí 9. května 313, 40317 Chabařovice - 313
Král František, Náměstí 9. května 313, 40317 Chabařovice
Procházka Vlastimil, Náměstí 9. května 313, 40317 Chabařovice
Procházková Iveta, Náměstí 9. května 313, 40317 Chabařovice
Sehřig Pavel, Náměstí 9. května 313, 40317 Chabařovice
Vítová Šárka, Náměstí 9. května 313, 403/17 Chabařovice
Pištora Tomáš, Náměstí 9. května 314, 40317 Chabařovice - 314
Pištorová Alena, Náměstí 9. května 314, 40317 Chabařovice
Círková Michaela, Alešova 891, 435 11 Lom – 315
Mastík Rostislav, Náměstí 9. května 316, 40317 Chabařovice – 316
Šafář Vojtěch, Palackého 160, 342 01 Sušice – 317
Janáš Emil, V Aleji 432, 40317 Chabařovice - 318
Janášová Jarmila, V Aleji 432, 40317 Chabařovice
Nguyen Van Thanh, Emílie Dvořákové 629/3, Trnovany 415 01 Teplice – 319
Bui Minh Huong, Náměstí 9. května 319, 403 17 Chabařovice
Lovászová Karolína, Jungmannova 273, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem – 320
Giap Duc Thuy, Husovo náměstí 36, 40317 Chabařovice - 4
Váhala Tomáš, Dykova 1447/8, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - 5
Váhalová Marie, Dykova 1447/8, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Huspeková Marie, Husovo náměstí 8, 40317 Chabařovice – 8
Matušek František, Husovo náměstí 9, 40317 Chabařovice – 9
Nguyenová Thi Kim Loan, Husovo náměstí 10, 40317 Chabařovice – 10
Hlaváček Zdeněk, Husovo náměstí 12, 40317 Chabařovice – 12
Korelusová Hana, Husovo náměstí 13, 40317 Chabařovice – 13
Vidnerová Jana, Husovo náměstí 15, 40317 Chabařovice – 15
Herzina Jindřich, Bednářská 713, 40317 Chabařovice – 16
Bähr Jindřich Na Louži 3017/1, 400 11 Ústí nad Labem – Severní terasa - 18
Báhrová Dana, Na Louži 3017/1, 400 11 Ústí nad Labem – Severní terasa
Tomek Jaroslav, Husovo náměstí 19, 40317 Chabařovice – 19
Tomek Miroslav, Husovo náměstí 19, 40317 Chabařovice
Petr Bohumil, Husovo náměstí 20, 40317 Chabařovice - 20
Petrová Lucie, Husovo náměstí 20, 40317 Chabařovice
Toušek Karel, Husovo náměstí 21, 40317 Chabařovice – 21
Toušková Marcela, Husovo náměstí 21, 40317 Chabařovice
Lakatos Zsolt, Husovo náměstí 22, 40317 Chabařovice – 22
Matauch Pavel, Husovo náměstí 23, 40317 Chabařovice - 23
Matauchová Petra, Husovo náměstí 23, 40317 Chabařovice
Kelbl Ladislav MUDr., Žižkova 398, 667 01 Židlochovice – 26
Stehlík Martin, Hradní 31, Hrad Osek, 415 05 Osek - 658
Stehlíková Lenka, Hradní 31, Hrad Osek, 415 05 Osek
Lacina Vladimír, Na Zacházce 1330/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – 29,30
Honko Petr, V Aleji 481, 40317 Chabařovice – 31
Douša Pavel, V Aleji 490, 40317 Chabařovice – 32
Iva Konečná, Varvažov 179, 403 38 Telnice – 33 (plná moc Ditrich Jaroslav)

Novák Milan, Husovo náměstí 34, 403 17 Chabařovice – 3
Nováková Jana, Husovo náměstí 34, 40317 Chabařovice
Sochor Mířa, Krušnohorská 106, Unčín, 417 42 Krupka – 35
Sochorová Julie Ing. Krušnohorská 106, Unčín, 417 42 Krupka
Douša Ota, Husovo náměstí 37, 40317 Chabařovice – 37
Nerudová Doušová Kamila, Luční 234, 40317 Chabařovice
Klimeš Michal, Větrná 2725/28, Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem – 38
Dvořáková Lenka, Květnového vítězství 1627/46, Chodov, 149 00 Praha 4
Cícha Tomáš, Husovo náměstí 6, 40317 Chabařovice
Pruner Petr, Žukovova 1333/75, 400 03 Ústí nad Labem - 322
Kremrová Eva, Radniční 323, 40317 Chabařovice – 323
Malík Martin Radniční 324, 40317 Chabařovice – 324
Malíková Ilona, Radniční 324, 40317 Chabařovice
Burkovicová Jitka, Moldava 138, 41781 Moldava – 328
Burkovec Josef, Radniční 328, 40317 Chabařovice
Burkovec Pavel, Radniční 328, 40317 Chabařovice
Hradecký Josef, Radniční 352, 40317 Chabařovice - 352

Opatrovník:

Jiří Hanzlík, Husovo náměstí 152, 40317 Chabařovice (pro níže uvedené 4 spoluvlastníky)

- Stein Karel, jehož pobyt není znám
- Flussová Matylda, jejíž pobyt není znám
- Burianová Marta, Varnai Gyulane, Budapešť, Maďarsko, jejíž adresa je neúplná
- Burian Raimund, Merkas Baalci Mechala 7, Tel Aviv, Izrael jehož adresa je neúplná

Kotoučová Marie, Husovo náměstí 7, 40317 Chabařovice – 7 Kotouč Miroslav - syn

Káder Petr, Nová Vrchoslav 133, Vrchoslav 417 41 Krupka - 318

Němečková Petra Husova 117/37, Běhánky 417 02 Dubí

ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 40502 Děčín – DS

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Příkladová 1689, 415 50 Teplice – DS

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – DS

Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – DS

České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6- DS

GasNet s.r.o. v zastoupení GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno - DS

UPC Česká republika, s.r.o. Závišova 5, 140 00 Praha 4 v zastoupení Infotel spol. s r.o. Novolíšeňská 2678/18 Brno - DS

TETA s.r.o. se sídlem Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem - DS

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství Policie ÚK, dopravní inspektorát, Horova 5, 400 67 Ústí nad Labem -DS

Magistrát města ÚL, ODM, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n.L. - DS

Krajská hygienická stanice ÚK, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem – DS 8p3ai7n

Hasičský záchranný sbor ÚK, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem - DS

Magistrát města ÚL, OŽP, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem - DS

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

727/2, 729, 669, 586, 585/2, 1, 2, 3/2, 5, 375 (čp. 325), 374 (čp. 326), 373 (čp. 327), 369 (čp. 330), 524 (čp. 350), 526 (čp. 353), 527 (čp. 355), 372 (čp. 666), 404, 325/4, 128 (čp. 210), 129/1 (211), 130/3 (čp. 212),